

凡 例

	新設機器・配管類を示す。
	既設機器・配管類を示す。
	配管接続部を示す。

以降 M-2202
新病棟 地下1階平面図参照

以降 M-2104
屋外配管図(1)参照

<注記>

- 1) 図中に特記なき配管は床下配管とする。
- 2) 減圧弁設定圧力は現地にて現供給圧力を確認の上、設定すること。
- 3) 既設躯体のはつり・穴あけを行う場合は鉄筋の有無を調査の上、鉄筋を損傷しないように工事を行うこと。

株式会社 内藤建築事務所

東京都中央区八丁堀8-12-8

代表者 小倉 隆二 第07807号

一級建築士事務所 東京都建設局 第0518号

一級建築士 登録第32252号

川口 剛志 第0007号

【建築関係規定に類する部分が含まれる】

一級建築士 登録第340263号

松本 元文 第0116号

【設備関係規定に類する部分が含まれる】

工事名 むつ総合病院新病棟建設事業Ⅰ期工事(病棟建設工事)

図 名 西診療棟・東診療棟 給排水衛生設備

地下1階平面図

縮尺 A1: 1/200

A3: 1/400

設計日

2024.06

図番

MK-2101